

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДБН В.2.5-20-2001 (Резервуарные установки)

9.11 Максимальную общую вместимость резервуаров в установке в зависимости от категории потребителей и вместимости одного резервуара принимается по таблице 22.

Таблица 22

Назначение резервуарной установки	Общая вместимость резервуарной установки, м ³		Максимальная вместимость одного резервуара, м ³	
	надземных	подземных	надземных	подземных
Газоснабжение жилых и общественных зданий	до 5	до 60	5	10
Газоснабжение предприятий	до 20	до 100	10	25

9.12 Расстояния от резервуарных установок, считая от крайнего резервуара, до зданий и сооружений различного назначения, принимаются не менее указанных в таблице 23.

Таблица 23

Здания, сооружения и коммуникации	Расстояния от резервуаров в свету, м						Расстояния от испарительной установки в свету, м	Расстояния от баллонной установки в свету, м
	надземных			подземных				
	при общей вместимости резервуаров в установке, м ³							
	до 5	более 5 до 10	более 10 до 20	до 10	более 10 до 20	более 20 до 60		
Общественные здания	30,0	30,0	40,0	15,0	20,0	30,0	25,0	25,0
Жилые дома с проемами в стенах, обращенных к установке	20,0	25,0	30,0	10,0	15,0	20,0	12,0	12,0
Здания предприятий и котельных	15,0	20,0	25,0	10,0	10,0	15,0	8,0	8,0
Канализация, теплотрасса (подземные)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Надземные сооружения и коммуникации (теплотрасса, ограждения, эстакады и т.д.), не относящиеся к резервуарной установке, хозяйственные постройки	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Водопровод и другие бесканальные коммуникации	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Колодцы подземных коммуникаций, выгребные ямы	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки со стороны резервуаров)	25,0	30,0	40,0	20,0	25,0	30,0	20,0	20,0
Подъездные пути железных дорог промышленных предприятий, трамвайные пути (до оси пути), автомобильные дороги I-III категорий (до края проезжей части);	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
автомобильные дороги IV и V категорий (до края проезжей части) и предприятий	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Опоры ЛЭП, ТП, РП	согласно ПУЭ							

Примечание 1. Размещение резервуарных и групповых баллонных установок относительно зданий, сооружений и коммуникаций, для которых расстояния определяются другими нормативными документами, следует производить с учетом этих документов, но не менее указанных в таблице.

Примечание 2. При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) разрешается уменьшение указанных в таблице расстояний до 50 % при соответствующем обосновании и разработке компенсирующих мероприятий.

Примечание 3. Расстояние от газопроводов принимается в соответствии с ДБН 360.